

Bygningsdelkort		NR:	36
Afd. Navn:	Sneglehusene, Rødbedevej 3-127		
Afd. Nr.:			
Bygningsdel:	Varmeinstallationer		
Område:	Indvendigt		
Opdateret:	27.03.2019		



Specifikation

Omfang/Lokalisering:	Teknik skab/rum
Leverandør/fabrikat:	Brd Dahl
Entreprenør	Kjellerup Vvs A/S
Entreprenørens adresse:	Hagemansvej 6A 8600 Silkeborg

Konstruktion og materiale

Konstruktion	Materiale	Antal	Indbyg. År
gulvarme styring Danfoss icon	plast eltronink	93	2021
Termix unit	stål/skum	93	2021
Radiator	koldvalset stålplade	314	2021
xx	xx	xx	xxxx
xx	xx	xx	xxxx
xx	xx	xx	xxxx
xx	xx	xx	xxxx

Levetid / Garanti

Forventet levetid	15-30 år
Garanti	2-10 år

Eftersyn	
Eftersynsinterval:	1 gang om året.
Første Eftersyn:	okt-22
Eftersyn:	Tjek batteri på rumtermostat - tjek snavssamler - udluftning af radiatore
Eftersyn udføres af en:	

Vedligeholdelse	
Vedligeholdelsesinterval:	1 gang om året
Første vedligehold:	okt-22
Vedligehold:	afvask
Rengøring og midler:	sulfo
Henvisninger:	
Bilag:	Danfoss - Termix-v - Purmo drift og vedligehold
Fremgangsmåde ved evt. udskiftning:	Udføres af vvs firma.
Vedligehold afholdes af en:	Vvs firma, beboer

Økonomiske oplysninger:	
Udskiftning kr. / enhed:	1000-15000
Vedligehold kr. / enhed	50,- til 100,-