

Bygningsdelkort	NR:	58
Afd. Navn:	Sneglehusene, Rødbedevej 3-127	
Afd. Nr.:		
Bygningsdel:	Kontakter og afbryder	
Område:	Indendørs	
Opdateret:	26-10-2021	



Specifikation

Omfang/Lokalisering:	Indedørs på bygningsdele
Leverandør/fabrikat:	Schneider Electric
Entreprenør	Mariendal El A/S
Entreprenørens adresse:	Gjellerupvej 91, 8230 Åbyhøj

Konstruktion og materiale

Konstruktion	Materiale	Indbyg. År
Stikkontakt i væg	Lk stikkontakt	2021
Afbryder i væg	Lk afbryder	2021

Levetid / Garanti

Forventet levetid	20år
Garanti	2 år

Eftersyn	
Eftersynsinterval:	2 gange om året
Første Eftersyn:	dec-21
Eftersyn:	Visuel eftersyn 2 gange årligt
Eftersyn udføres af en:	Brugeren

Vedligeholdelse	
Vedligeholdelsesinterval:	min. 1 gang årligt
Første vedligehold:	dec-21
Vedligehold:	
Rengøring og midler:	Produktet må renses med en fugtig blød klud. Brug aldrig sandpapir, poleringspulver, alkohol, benzin eller lignende opløsningsmidler til rengøring af produktet.
Henvisninger:	Se, Databald
Bilag:	Datablad
Fremgangsmåde ved evt. udskiftning:	Produktet må kun installeres, afmonteres og vedligeholdes af en elektriker.
Vedligehold afholdes af en:	vicevært

Økonomiske oplysninger:	
Udskiftning kr. / enhed:	500 - 1500 kr.
Vedligehold kr. / enhed	

