

Bygningsdelkort		NR:	68
Afd. Navn:	Sneglehusene, Rødbedevej 3-127		
Afd. Nr.:			
Bygningsdel:	Solcelleanlæg		
Område:	Tag		
Opdateret:	26-10-2021		



Specifikation

Omfang/Lokalisering:	Tag
Leverandør/fabrikat:	Phønix Tag Energi A/S
Entreprenør	Phønix Tag Energi A/S
Entreprenørens adresse:	Tolsagervej 5, 8370 Hadsten

Konstruktion og materiale

Konstruktion	Materiale	Antal	Indbyg. År
Solceller	Longi LR4-60HPB 360 Wp	72	2021
Inverter	FRONIUS Symo 8.2-3-M WEB	3	2021

Levetid / Garanti

Forventet levetid	25 år
Garanti	Solceller 10 år - Inverter 5 år

Eftersyn

Eftersynsinterval:	4 gange om året
Første Eftersyn:	dec-21
Eftersyn:	Visuel eftersyn 4 gange årligt
Eftersyn udføres af en:	vicevært

Vedligeholdelse

Vedligeholdelsesinterval:	min. 1 gang årligt
Første vedligehold:	dec-21
Vedligehold:	
Rengøring og midler:	Rengøring 1 gang årligt eller efter behov. Henvisning til, Solcelleanlæg Drift og vedligehold standard
Henvisninger:	Se, Solcelleanlæg Drift og vedligehold standard
Bilag:	Solcelleanlæg Drift og vedligehold standard.pdf
Fremgangsmåde ved evt. udskiftning:	Arbejdet ifb. Med evt. udskiftning skal udføres af en professionel håndværker. Anlægget skal slukkes inden udskiftning.
Vedligehold afholdes af en:	vicevært

Økonomiske oplysninger:

Udskiftning kr. / enhed:	10.000,-
Vedligehold kr. / enhed	50,- til 100,-

