

<b>Bygningsdelkort</b>		<b>NR:</b>	79
Afd. Navn:	<b>Sneglehusene, Rødbedevej 3-127</b>		
Afd. Nr.:			
Bygningsdel:	<b>Ventilation/Diffusore</b>		
Område:	<b>Teknik</b>		
Opdateret:	<b>22-11-2021</b>		



## Specifikation

Omfang/Lokalisering:	Teknik
Leverandør/fabrikat:	Lindab a/s
Entreprenør	Airteam a/s
Entreprenørens adresse:	Gunnar Clausensvej 34B, 8260

## Konstruktion og materiale

Konstruktion	Materiale	Antal	Indbyg. År
Indblæsningsventil / KIR	Metal	1	2021
Udsugningsventil / KSU	Metal	.1-2	2021

## Levetid / Garanti

Forventet levetid	20 år
Garanti	2 år

## Eftersyn

Eftersynsinterval:	1 gang om året.
Første Eftersyn:	aug-22
Eftersyn:	Rengøring med støvsuger/ vand og sæbe.
Eftersyn udføres af en:	Ejer, vicevært, eller lignende

## Vedligeholdelse

Vedligeholdelsesinterval:	1 gang om året.
Første vedligehold:	aug-22
Vedligehold:	Rengøring med støvsuger/ vand og sæbe.
Rengøring og midler:	Rengøring med støvsuger/ vand og sæbe.
Henvisninger:	
Bilag:	Lindab_KIR og KSU
Fremgangsmåde ved evt. udskiftning:	Arbejdet udføres af faglært håndværker, for korrekt håndtering.
Vedligehold afholdes af en:	Ejer, vicevært eller lignende

## Økonomiske oplysninger:

Udskiftning kr. / enhed:	500,-
Vedligehold kr. / enhed	0,-