

Bygningsdelkort		NR:	80
Afd. Navn:	Sneglehusene, Rødbedevej 3-127		
Afd. Nr.:			
Bygningsdel:	Ventilation/Gulvrist		
Område:	Teknik		
Opdateret:	22-11-2021		



Specifikation

Omfang/Lokalisering:	Teknik
Leverandør/fabrikat:	Lindab a/s
Entreprenør	Airteam a/s
Entreprenørens adresse:	Gunnar Clausensvej 34B, 8260

Konstruktion og materiale

Konstruktion	Materiale	Antal	Indbyg. År
Indblæsnings gulvrist / AL	Metal	3-6	2021

Levetid / Garanti

Forventet levetid	20 år
Garanti	2 år

Eftersyn	
Eftersynsinterval:	1 gang om året.
Første Eftersyn:	aug-22
Eftersyn:	Rengøring med støvsuger/ vand og sæbe.
Eftersyn udføres af en:	Ejer, vicevært, eller lignende

Vedligeholdelse	
Vedligeholdelsesinterval:	1 gang om året.
Første vedligehold:	aug-22
Vedligehold:	Rengøring med støvsuger/ vand og sæbe.
Rengøring og midler:	Rengøring med støvsuger/ vand og sæbe.
Henvisninger:	
Bilag:	Lindab_Gulvrist AL
Fremgangsmåde ved evt. udskiftning:	Arbejdet udføres af faglært håndværker, for korrekt håndtering.
Vedligehold afholdes af en:	Ejer, vicevært eller lignende

Økonomiske oplysninger:	
Udskiftning kr. / enhed:	1000,-
Vedligehold kr. / enhed	0,-