

Bygningsdelkort		NR:	81
Afd. Navn:	Sneglehusene, Rødbedevej 3-127		
Afd. Nr.:			
Bygningsdel:	Ventilation/Emhætte		
Område:	Teknik		
Opdateret:	22-11-2021		



Specifikation

Omfang/Lokalisering:	Teknik
Leverandør/fabrikat:	Silverline
Entreprenør	Airteam a/s
Entreprenørens adresse:	Gunnar Clausensvej 34B, 8260

Konstruktion og materiale

Konstruktion	Materiale	Antal	Indbyg. År
Emhætte	Metal	1	2021
Filtre	Metal/plastik	2	2021

Levetid / Garanti

Forventet levetid	20 år
Garanti	2 år

Eftersyn

Eftersynsinterval:	1 gang om året.
Første Eftersyn:	aug-22
Eftersyn:	Rengøring med støvsuger/ vand og sæbe.
Eftersyn udføres af en:	Ejer, vicevært, eller lignende

Vedligeholdelse

Vedligeholdelsesinterval:	4 gang om året.
Første vedligehold:	jan-22
Vedligehold:	Kontrol af filtre for tilsmudsning/fedt
Rengøring og midler:	Rengøres med sæbe og vand.
Henvisninger:	
Bilag:	Silverline - 1170 CV
Fremgangsmåde ved evt. udskiftning:	Arbejdet udføres af faglært håndværker, for korrekt håndtering.
Vedligehold afholdes af en:	Ejer, vicevært eller lignende

Økonomiske oplysninger:

Udskiftning kr. / enhed:	7000,-
Vedligehold kr. / enhed	500,- - 1000,-