

Bygningsdelkort		NR:	85
Afd. Navn:	Sneglehusene, Rødbedevej 3-127		
Afd. Nr.:			
Bygningsdel:	Ventilation/Røgventilation		
Område:	Teknik		
Opdateret:	22-11-2021		



Specifikation

Omfang/Lokalisering:	Teknik/Bygning 1, Tag
Leverandør/fabrikat:	Systemair a/s
Entreprenør	Airteam a/s
Entreprenørens adresse:	Gunnar Clausensvej 34B, 8260

Konstruktion og materiale

Konstruktion	Materiale	Antal	Indbyg. År
Røgventilator	Metal	3	2021
Røgspjæld	Metal	12	2021
Brandautomatik	-		2021

Levetid / Garanti

Forventet levetid	20 år
Garanti	2 år

Eftersyn

Eftersynsinterval:	1 gang årligt (lovpligtigt)
Første Eftersyn:	Okt. 2022
Eftersyn:	Ventilator, spjæld og brandautomatik testet for korrekt funktion.
Eftersyn udføres af en:	Udføres af godkendt firma

Vedligeholdelse

Vedligeholdelsesinterval:	1 gang årligt
Første vedligehold:	okt-22
Vedligehold:	I forbindelse med eftersyn
Rengøring og midler:	
Henvisninger:	Iht. datablad
Bilag:	Airteam_Røgventilation
Fremgangsmåde ved evt. udskiftning:	Arbejdet udføres af faglært håndværker, for korrekt håndtering.
Vedligehold afholdes af en:	Udføres af godkendt firma

Økonomiske oplysninger:

Udskiftning kr. / enhed:	25.000,- - 100.000,-
Vedligehold kr. / enhed	