


Bygningsdelkort		NR:	61	
Afd. Navn:	Svinget			
Afd. Nr.:				
Bygningsdel:	Facadearmatur			
Område:	Udendørs			
Opdateret:	18/04/202			

Specifikation

Omfang/Lokalisering:	Indedørs på bygningsdele
Leverandør/fabrikat:	Schneider Electric
Entreprenør	TH El-teknik aps
Entreprenørens adresse:	Grønningen 13, 8620 Kjellerup

Konstruktion og materiale

Konstruktion	Materiale	Antal	Indbyg. År
Armatur på facade	Lampas nye L1001		2021/2022

Levetid / Garanti

Forventet levetid	20år
Garanti	2 år

Eftersyn

Eftersynsinterval:	Løbende dog mindst en gang om året
Første Eftersyn:	Juni 2022
Eftersyn:	Visuel eftersyn løbende
Eftersyn udføres af en:	visevært

Vedligeholdelse

Vedligeholdelsesinterval:	Løbende dog mindst en gang om året
Første vedligehold:	Juni 2022
Vedligehold:	
Rengøring og midler:	Produktet må renses med en fugtig blød klud. Brug aldrig sandpapir, poleringspulver, alkohol, benzin eller lignende opløsningsmidler til rengøring af produktet.
Henvisninger:	Se, Databald
Bilag:	Datablad
Fremgangsmåde ved evt. udskiftning:	Produktet må kun installeres og afmonteres af en elektriker. Lyskilde må dog skiftes af visevært
Vedligehold afholdes af en:	vicevært

Økonomiske oplysninger:

Udskiftning kr. / enhed:	4.200 kr.
Vedligehold kr. / enhed	udskiftning af lyskilde 500 kr.