


Bygningsdelkort		NR:	1
Afd. Navn:	Airteam		
Afd. Nr.:	40		
Bygningsdel:	Emhætte - Silverline SC1153		
Område:	Køkken		
Opdateret:	26-08-2022		



Specifikation

Omfang/Lokalisering:	køkken
Leverandør/fabrikat:	Silverline Eli Christensens vej 90, 7430 Ikast + 45 70104014
Entreprenør	Airteam a/s
Entreprenørens adresse:	Gunnar Clausens Vej 34B, 8260 Viby J

Konstruktion og materiale

Konstruktion	Materiale	Antal	Indbyg. År
Emhætte	Galvaniseret stålplade	61	2022
xx	xx	xx	xxxx
xx	xx	xx	xxxx
xx	xx	xx	xxxx
xx	xx	xx	xxxx
xx	xx	xx	xxxx
xx	xx	xx	xxxx

Levetid / Garanti

Forventet levetid	10 år
Garanti	Jf. AB18

Eftersyn

Eftersynsinterval:	2 gange årligt
Første Eftersyn:	Ved aflevering
Eftersyn:	
Eftersyn udføres af en:	x

Vedligeholdelse

Vedligeholdelsesinterval:	Efter behov - Dog mindst 2 gange årligt
Første vedligehold:	Ved aflevering
Vedligehold:	Synlige dele kan aftørres med en tør eller fugtig klud. Fedtfilter vaske efter behov(ca. 1 gang hver måned.) se og følg rengørings og vedligeholdelse guiden i datablad.
Rengøring og midler:	x
Henvisninger:	Se datablad
Bilag:	Silverline - 1153 FREJ_datablad
Fremgangsmåde ved evt. udskiftning:	x
Vedligehold afholdes af en:	

Økonomiske oplysninger:

Udskiftning kr. / enhed:	3000,-
Vedligehold kr. / enhed	x