



# Bygningsdelskort

<b>Entreprise:</b>	VVS	
<b>Bygningsdel med Sfb nr.</b>		
<b>Evt. placering (bygning)</b>	På væggen i badeværelser	
<b>Stamdata</b>		
Fag	Varmeinstallation	
Entreprenør	VVS Firma P. Hermansen A/S	
Fabrikat	Danfoss	
Model	RA 5062 følerelement	
Leverandør	LM	
Genbestillingsnummer	vvs nr. 403228.102	
Antal	ca.70	
Enhed	stk	
Prisoverslag	1000 kr	
Forventet levetid	20 år	
<b>Projektspecifikt info</b>		
Materiale/komponent nr.	vvs nr. 403228.102	
Materiale	BD	
Funktion	Regulerer gulvvarmen i badeværelset afhængig af rumtemperatur	
Lovkrav	Monteres af aut. Installatør	
Placering (tegnings nr. og modul)	på væggen i badeværelser over stueplan	
Anskaffelsesdato	Dato for aflevering / ubrugtagning.	
Garantierklæring	2 år	
Garanti udløber	2 år efter i brugtagning	
<b>Vedligehold</b>		
Vedligeholdelses eftersyn	Funktion kontrolleres	
Vedligeholdelsesvejl.	Motioneres og kontrolleres for lukning	
Interval for min. vedligehold	Årligt	
Pris pr. interval		
Adgangsrisici		
<b>Rengøring</b>		
Rengøringsvejledning	Rengøres med almindelige rengøringsmidler uden slibemiddel.	
Interval for min. rengøring	Afhænger af brug	
Evt. pris for rengøring		
Adgangsrisici		

