



Bygningsdelskort

Entreprise:	VVS	
Bygningsdel med Sfb nr.		
Evt. placering (bygning)	På radiatorer	
Stamdata		
Fag	Varmeinstallation	
Entreprenør	VVS Firma P. Hermansen A/S	
Fabrikat	Danfoss	
Model	RA 2990 følerelement	
Leverandør	Lemvig-Muller	
Genbestillingsnummer	vvs nr. 403222.100	
Antal	ca.380	
Enhed	stk	
Prisoverslag	250 kr	
Forventet levetid	20 år	
Projektspecifikt info		
Materiale/komponent nr.	vvs nr. 403222.100	
Materiale	Plast	
Funktion	Regulerer varmen i boligen	
Lovkrav	Monteres af aut. Installatør	
Placering (tegnings nr. og modul)	Under / ved vinduer på radiator fremløb.	
Anskaffelsesdato	Dato for aflevering / ubrugtagning.	
Garantierklæring	2 år	
Garanti udløber	2 år efter i brugtagning	
Vedligehold		
Vedligeholdelses eftersyn	Funktion kontrolleres	
Vedligeholdelsesvejl.	Motioneres og kontrolleres for lukning	
Interval for min. vedligehold	Årligt	
Pris pr. interval		
Adgangsrisici		
Rengøring		
Rengøringsvejledning	Rengøres med almindelige rengøringsmidler uden slibemiddel.	
Interval for min. rengøring	Afhænger af brug	
Evt. pris for rengøring		
Adgangsrisici		