

TJEKLISTE		Kommentarer
CERTIFICERING Virksomheder, som markedsfører et brandklassificeret produkt, skal have et certifikat fra et notificeret certificeringsorgan.	<input type="checkbox"/> Ja Certifikat nr.: _____ <input type="checkbox"/> Nej	Dette betyder, at producenten skal have et kvalitetssikringssystem, en aftale med et notificeret certificeringsorgan vedrørende årlig produktionskontrol af udnævnt kontrolorgan samt have et certifikat - AVCP.
BRANDKLASSIFIKATION Certifikatet skal indeholde hvilken brandklasse, der gælder for det specifikke produkt. Gælder kun for klassificering af overflade.	<input type="checkbox"/> B-s1, d0 <input type="checkbox"/> B-s2,d0 / B-s3, d0	Certifikatet gælder for reaktion ved brand og ikke ved brandmodstand som K ₁ 10 – K ₂ 10
YDELSESERKLÆRING Ydelseserklæringen angiver produktets ydeevne i henhold til kravene i produktstandarden.	<input type="checkbox"/> Ydelseserklæring <input type="checkbox"/> Ingen ydelseserklæring	Ydelseserklæringen skal være stillet til rådighed enten i papirform eller på leverandørens hjemmeside. Tjek at ydelseserklæringen indeholder samme oplysninger som certifikatet.
DRIFT & VEDLIGEHOLD Alle produkter skal have et "Drift og vedligeholdelse"-dokument	<input type="checkbox"/> Drift & vedligehold <input type="checkbox"/> Ingen drift & vedligehold	Dokumentet beskriver produktet, transportkrav, opbevaring inden montering, idriftsættelse (hvis relevant) og vedligeholdelsesrutiner.
TRÆMATERIALE Certifikatet angiver hvilke typer træ/træsart, herunder enhver behandling af træet i form af f.eks. varmebehandling, som er testet og godkendt.	<input type="checkbox"/> Tilbudt træmateriale angivet i certifikatet <input type="checkbox"/> Tilbudt træmateriale ikke angivet	Imprægneret med brandhæmmende middel: hvert enkelt træmateriale skal testes.
OVERFLADEBEHANDLING De fleste typer af beklædninger er overfladebehandlet. Udvendige beklædninger skal brandtestes med anvendt overfladebehandling.	<input type="checkbox"/> Ubehandlet <input type="checkbox"/> Primer <input type="checkbox"/> Primer og mellemstrøg	Certifikatet skal angive, om produktet er godkendt med overfladebehandling, type og mængde.
SUBSTRAT Dette betyder, at produktet er direkte bagved beklædningen.	<input type="checkbox"/> Gipsplader <input type="checkbox"/> Træbaseret substrat med minimum 10 mm tykkelse	Certifikatet skal angive typen af substrat og tykkelse godkendt til brug bag beklædningen. Kun det der står i certifikatet må bruges.
EGNETHED TIL BRUG Dette betyder at produktet er blevet testet og godkendt til udendørs brug. Ikke del af certificationen.	<input type="checkbox"/> Klassificeret EXT i henhold til EN 16755/CEN TS 15912/ <input type="checkbox"/> Ikke testet	Tjek at det relevante træmateriale er testet i overensstemmelse med densiteten af de leverede træsorter.