

Bilag - VVS

Eftersyns- og vedligeholdelsesinstruktion afløbsinstallation

Specifikation: Afløb fra installationsgenstande og tagbrønde

Eftersyn: Afløb / rør og pungvandlåse efterses for gennemløb. Hvis vandet stuver op i vasken renses vandlåsen. Hvis vandet stadig stuver op efter rensning af vandlås, renses afløbsrøret fra genstanden. Er dette ikke muligt kontaktes aut. Vvs-installatør.

Afløbet fra installations-genstandene efterses endvidere for tæthed. Ved utæthed efterspændes omløbere og pakninger udskiftes evt.

Gulvafløb efterses for gennemløb. Hvis vandet stuver op på gulvet, tages indbygnings vandlåsen op af afløbsskålen og renses. Bør gøres ofte hvis der konstateres dårlig lugt fra gulvafløbet, hidrørende fra opsamlet slam i vandlåsen.

Tagbrønde renses for blade m.v. som minimum hvert år efter løvfald og kontrolleres for korrekt funktion, dvs. vandet ledes væk gennem brønden når det regner.

Vedligeholdelse : Efter behov konstateret ved eftersyn.
Renholdes efter behov med alm. Rengøringsmidler.
Ved konstateret utæthed kontakt aut. Vvs-installatør.